

**Załącznik nr 2**

Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych do central wentylacyjnych w budynku dydaktycznym.

lp.	nazwa	wymiary	ilość
1	Kaseta filtracyjna	592x287x360	8
2	Kaseta filtracyjna	592x490x200	2
3	Kaseta filtracyjna	592x490x300	2
4	Kaseta filtracyjna	592x592x300	11
5	Ultra Kas 3	880x860x100	10

Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych do central wentylacyjnych w budynku Aula Nova.

lp.	nazwa	wymiary	ilość
1	Kaseta filtracyjna EU5	592x592x400	13
2	Kaseta filtracyjna EU5	592x287x400	3
3	Kaseta filtracyjna EU3	592x592x400	13
4	Kaseta filtracyjna EU3	592x287x400	3
5	Wkłady filtracyjne do nawilżacza: 1/ wkład sznurkowy 10 cali 1 mikron szt. 1 2/ wkład sznurkowy 10 cali 5 mikronów szt.1	zgodnie z DTR	4 4
6	Filtry do stacji odwróconej osmozy 1/ TFC/TLC-100 : Membrana osmotyczna 100 GPD 2/ KW-RO-AQF : Komplet oryginalnych wkładów np.Aquafilter do osmozy	zgodnie z DTR	16 16
7	Olej do nawilżacza np. Carel nazwa 5024646AXX wg stanu licznika wymiany oleju lub 1 x w roku	zgodnie z DTR	1 kpl.