

Poznań, dnia 25.07.2017 r.

Zapytanie do treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu, nr sprawy: 8/AM/2017.

Akademia Muzyczna w Poznaniu zawiadamia, że w dniu 25.07.2017 r. o godzinie 7:49 wpłynęło zapytanie do treści SIWZ o następującym brzmieniu:

„W specyfikacji technicznej określono standard wykonania drzwi stalowych jako przeciwpożarowe E160, w klasie C odporności na włamanie. Czy Zamawiający może podać przykładowego producenta, który wykonuje drzwi spełniające oba wymienione parametry jednocześnie? Kontaktowaliśmy się z kilkoma firmami i żadna z nich takich drzwi nie wykonuje. Możemy zaproponować jedynie drzwi stalowe E160 z zamkami antywłamaniowymi posiadającymi atest klasy C - czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający akceptuje przedstawione rozwiązanie.

Otrzymuje: Wykonawca, który złożył zapytanie do treści SIWZ.

Zamieszczono: strona internetowa www.amuz.edu.pl

Kancelarz

Marcin Elbanowski